



LABORATORIJ ZA TOPLINSKA MJERENJA d.o.o.

LTM Cert

Stubička Slatina 26, 49243 Oroslavje, Hrvatska

Tel. ++385-(0)49-27-40-21; Fax. ++385-(0)49-27-40-04;

e-mail: ltm@ltm.hr; web: www.ltm.hr



OT 3/05

CERTIFIKAT O STALNOSTI SVOJSTAVA

3/05-ZGP-10104

U skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) i Tehničkim propisom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18, 104/19), ovaj certifikat se odnosi na građevni proizvod:

UNUTARNJA PROTUPOŽARNA VRATA PREMA HRN EN 16034:2014 U SUGLASJU SA HRN EN 14351-2:2018

naziva:

FIRECUT 30

kojeg je stavio na tržište:

**DIERRE S.p.A., Corso Germano Sommeiller 23
10128 Torino (TO), ITALIJA**

i proizveo u proizvodnom pogonu:

**DIERRE S.p.A., Strada Statale per Chieri 66/15
14019 Villanova d' Asti (AT), ITALIJA**

Ovim certifikatom se potvrđuje da su primijenjene sve odredbe koje se odnose na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava opisane u dodatku ZA norme:

HRN EN 16034:2014 i HRN EN 14351-2:2018

unutar sustava 1 za svojstva proizvoda utvrđena ovim certifikatom te je ocijenjeno da kontrola tvorničke proizvodnje koju provodi proizvođač osigurava

stalnost svojstava građevnog proizvoda

Ovaj certifikat prvi puta je izdan 08.03.2022. i ostaje valjan dok se značajno ne promijene ni norma proizvoda, ni građevni proizvod, ni metode ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava niti uvjeti proizvodnje u pogonu, osim ako je povučen ili suspendiran od strane odobrenog tijela za certifikaciju.

Pregled razina/razreda svojstava proizvoda obuhvaćenih ovim certifikatom sadržan je u prilogu certifikatu.

Stubička Slatina, dana 27.02.2023.



Odgovorna osoba LTM Cert-a

Tomislav Skušić
Tomislav Skušić, dipl. ing.

Status certifikata moguće je provjeriti na internetskoj stranici LTM d.o.o. u registru certifikata.

PRILOG 1 Rev. 1
CERTIFIKATU O STALNOSTI SVOJSTAVA
3/05-ZGP-10104

Vrsta proizvoda: **UNUTARNJA PROTUPOŽARNA I/ILI DIMONEPROPUSNA VRATA
 PREMA HRN EN 16034:2014 U SUGLASJU SA HRN EN 14351-2:2018
 (jednokrilna puna zaokretna čelična vrata)**

Naziv proizvoda: **FIRECUT 30**


Certifikat izdan za: **DIERRE S.p.A., Corso Germano Sommeiller 23
 10128 Torino (TO), ITALIJA**

Namjeravana upotreba proizvoda: - pješačka vrata
 - ugradnja na granicama požarnih sektora
 - ugradnja na granicama dimnih sektora
 - ugradnja na evakuacijskim putevima
 - ugradnja u unutarnje zidove objekata

**Pregled razina/razreda svojstava proizvoda obuhvaćenih certifikatom u skladu
 s izvještajem o razredbi br. R-4590/21-1 Rev.1 i R-4590/21-2**

Bitne značajke	Svojstvo	Norma
Otpornost na požar (za upotrebu na granicama požarnih sektora)	E 30 / EI ₂ 30 / EW 30	HRN EN 16034:2014
Kontrola propusnosti dima (samo za primjene kada je potrebno ograničenje širenja dima)	S _a / S ₂₀₀	
Sposobnost otpuštanja (mogućnost zatvaranja – za vrata sa uređajem za držanje krila vrata u otvorenoj poziciji)	NPD	
Samozatvaranje (samo za samozatvarajuća vrata i/ili prozore koji se mogu otvarati, otporne na požar i/ili dimonepropusne)	C	
Trajnost mogućnosti otpuštanja	NPD	
Trajnost samozatvaranja (samo za samozatvarajuća vrata i/ili prozore koji se mogu otvarati):		
- na degradaciju (cikličko ispitivanje)	NPD	HRN EN 14351-2:2018
- na starenje (korozijska)	NPD	
Sposobnost otpuštanja (mogućnost otvaranja – za zatvorena vrata na evakuacijskim putevima)	NPD	

Stubička Slatina, dana 27.02.2023.



Odgovorna osoba LTM Cert-a:

Tomislav Skušić
 Tomislav Skušić, dipl. ing.